




**Description technique: AUXI003 014**

Porcelaine pour borne de transformateur **24 kV 1600 A** ;  
 de désignation normalisée **TXT 24/1600** selon norme NF C52 053 ; couleur marron  
 Passage de tige diamètres: C = **47 / 50** mm,  
 Diamètres embase: I = **136 / G = 185** mm  
 Hauteur totale L = **500** mm,  
 Hauteur de queue N = **160**



Co de	Type	Tens. kV	In A	∅ A mm	∅ C mm	∅ I mm	∅ G mm	L & N mm	Joints
001	-	-	-	-	-	-	-	-	
002	TMT	7,2/23	250	39/41	13/14	66	100	260/80	
003	TMT	7,2/23	630	48/51	21/23	71	110	260/80	
004	TMT	7,2/23	1000	68/72	36/38	86	120	260/80	
005	TMT	23/24	250	39/41	13/14	76	110	380/125	
006	TMT	24/36	250	39/41	13/14	90	130	490/160	
007	-	-	-	-	-	-	-	-	
008	-	-	-	-	-	-	-	-	
009	TXT	36	250	39/41	13/14	108	150	635/220	
010	TXT	23	1000	68/72	36/38	100	150	407/145	
011	TXT	23	1600	80/85	47/50	115	165	407/145	
012	TXT	23	2500	90/96	58/61	128	185	407/145	
013	TXT	24	1000	68/72	36/38	108	165	500/160	
014	TXT	24	1600	80/85	47/50	123	185	500/160	
015	TXT	24	2500	90/96	58/61	136	185	500/160	
016	TXT	23/24	4000	110/116	77/80	158	215	500/160	
017	TXT	36	1000	68/72	36/38	120	185	642/220	
018	TXT	36	1600	80/85	47/50	135	185	642/220	
019	TXT	36	2500	90/96	58/61	148	200	642/220	

Suivant document qualité K2464c-ST302

**Commentaires :**

Ces porcelaines sont définies exclusivement par la norme NF C52 053 et ne servent qu'à remplacer des porcelaines de bornes TMT et TXT endommagées.

Les joints proposés, si demandés et sans indication contraire, seront des joints plats pour l'embase et un joint torique pour la tête de la borne. Ce joint de tête torique correspondra, à notre connaissance, à notre connaissance, à la pratique des fabricants de transformateurs (à l'exception de CEM). Dans tous les cas, le client vérifiera s'il souhaite les joints ou pas et l'adéquation des joints proposés avec son besoin avant commande.

**Transfo Parts**

Tel : +33 4 72 78 19 00 – Email [contact@transfo-parts.com](mailto:contact@transfo-parts.com) - [www.transfo-parts.com](http://www.transfo-parts.com)

Nom du fichier : AUXI003 000-0025		Indice de révision : 0 Date : 12/05/2020
Révision ind : 0 du 08/11/2017		
Nom de fichier : DescriptionTechniquePorcelaineBorne-TMT-TXT.docx		